

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Hrachovkou

PSČ, obec: 171 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Troja [730190], 1526/3, 1526/4, 1526/13


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 1310,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Elektřina - 71,4 (66 %)
Energie prostředí - 37,0 (34 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,26 W/(m ² .K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	16 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	83 kWh/(m ² .rok)	A
	Vytápění	21 kWh/(m ² .rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	37 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Zuzana Voldřichová

Osvědčení č.: 1918

Kontakt: zuzana.voldrichova@ESpec.cz



Ev. č. průkazu: 526993.0

Vyhotoveno dne: 28.08.2023

Podpis: