

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Hrachovkou

PSČ, obec: 171 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Troja [730190], 1526/3, 1526/4, 1526/13

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1494,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

A
131

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 75,2 (64 %)
- Energie prostředí - 41,7 (36 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,29 W/(m².K)

A



Měrná potřeba tepla
na vytápění

14 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

78 kWh/(m².rok)

A



Vytápění

20 kWh/(m².rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

1 kWh/(m².rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

33 kWh/(m².rok)

B

Energetický specialista: Ing. Zuzana Voldřichová

Osvědčení č.: 1918

Kontakt: zuzana.voldrichova@ESpec.cz



Ev. č. průkazu: 526994.0

Vyhotoveno dne: 28.08.2023

Podpis: